

令和4年12月13日

入札参加者 各位

滋賀県立湖南農業高等学校長

工事設計書に係る質問に対する回答について

滋賀県立湖南農業高等学校アスファルト舗装工事の設計書に対し、令和4年12月9日に質問のありました事項について、下記のとおり回答します。

記

質 問 事 項	回 答
<p>・金抜き設計書では、土砂運搬DT10t、舗装転圧機械10t級となっておりますが、校内は上記車両、機械で施工(進入)できると考えてよろしいでしょうか？</p> <p>出来ない場合は、小型車(4t等)に変更して頂けるのでしょうか？</p>	<p>積算は金抜き設計書のとおり、ダンプトラック10t、ロードローラ(マカダム)10t～12tで積算しています。</p> <p>なお、契約後、監督職員と現地条件を立会確認し、協議した上で変更設計の対象とします。</p>

以 上